

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o výrobcí:

REGULUS spol. s r.o.
Praha 4 - Modřany, Do Koutů 3/1897, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikační údaje o tlakovém zařízení:

Termostatický ventil, typ: BVTS

jmenovitá světlost: DN 20
nejvyšší dovolený tlak: 10 bar
zkušební tlak: 16 bar
nejvyšší/nejnižší povolená teplota TS: 110°C/6°C
objem: 0,032 l
skupina tekutiny/tekutina: 2/voda
kategorie zařízení: IV

Údaj o použitém způsobu posouzení shody:

Shoda byla posouzena dle přílohy č. 1 písm. d) h) zákona č. 90/2016 Sb.,
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
a dle ust. § 11 odst. 1 písm. d) bod 1. nařízení vlády č. 219/2016 Sb.,
o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Odkaz na harmonizační právní předpisy Unie:

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh,
ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení
při jejich dodávání na trh (Směrnice 2014/68/EU)

Odkaz na příslušné harmonizované normy:

EN 287-1:2006; EN ISO 10675-1:2014; EN ISO 5817:2008; EN ISO 23277:2010; EN 473:2009;
EN ISO 15614-1:2008; EN ISO 6520-1:2008; EN ISO 17638:2010; EN 10204:2005;
EN ISO 17637:2010; EN ISO 23278:2010; ČSN EN 14597:2013

Identifikační údaje oznámeného subjektu:

TESYDO, s.r.o.
notifikovaná osoba ES č. 2378
Brno, Mariánské náměstí 617/1, PSČ 617 00
IČO: 269 62 969

Odkaz na Certifikát EU:

ES Certifikát č. 2378-073.740.2015 ze dne 6. 2. 2015

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Datum a místo vydání, jméno a funkce odpovědné osoby:

V Praze dne 19. 7. 2016



.....

Mgr. Milan Březina
manažer kvality

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 PRAHA 4
(7)