

PASPORTY TLAKOVÝCH NÁDOB

Od 1. 1. 2000 se pasporty k expanzním nádobám dle platných obecně závazných právních předpisů nepřikládají.

Tlakové nádoby stabilní (dále jen „TNS“) mohou být vyrobeny nebo rekonstruovány buď dle **staršího souboru českých technických norem** (v daném případě ČSN 69 0010) nebo dle **novějšího evropského technického předpisu**, kterým je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh, která byla implementována do českého právního řádu Nařízením vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh (dále jen „PED“).

Ke starším TNS vyrobeným dle ČSN 69 0010 je povinností mít pasport, což je dokument popisující výrobu TNS, jejího výrobce, technické charakteristiky a parametry, údaje o pojistných ventilech a bezpečnostní výstroji, výkres nádoby, pevnostní výpočty svarů i materiálu, tloušťku stěny nádoby a materiál, ze kterého je vyrobena, návod k údržbě nádoby, plán kontrol a revizí a mnoho dalších údajů, uvedených v Příloze A ČSN 69 0010-7.2.

Povinnost dodání pasportu TNS výrobcem vychází pouze z ČSN 69 0010 a **evropská legislativa** (tj. PED, resp. NV č. 219/2016 Sb., a EN 13445, EN 13831 a další evropské normy) **tuto povinnost neukládá**.

Námi distribuované expanzní nádoby jsou vyráběny výhradně dle evropské legislativy, tudíž je výrobce povinen dodat s nádobou pouze:

- EU prohlášení o shodě,
- návod k obsluze,
- případně certifikát vydaný oznámeným subjektem (notifikovanou osobou).