

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o výrobcí:

REGULUS spol. s r.o.
Praha 4 - Modřany, Do Koutů 3/1897, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikační údaje o výrobku:

Bezpečnostní skupina BSR

Popis a určení výrobku:

Bezpečnostní skupina BSR slouží pro kontrolu tlaku v otopné soustavě a odvodu vzduchu okruhu zdroje tepla (kotel, tepelné čerpadlo, elektrická topná tělesa apod.).

Údaj o použitém způsobu posouzení shody:

Shoda byla posouzena dle ust. § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.
a dle ust. § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Odkaz na technické předpisy:

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na určené a ostatní technické normy:

ČSN EN 1490:2016; ČSN EN 1213:2001; ČSN 137100:1965; ČSN 130010:1990

Úplný soubor deklarovaných technických vlastností:

Otevírací tlak PV: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 6; 8; 10 bar
Max. instalovaný tepelný výkon: 50 kW
Max. pracovní tlak: 10 bar
Max. pracovní teplota: 110 °C
Připojení ke zdroji tepla: 1" F

Připojení - pojistný ventil: $\frac{3}{4}$ " F
Připojení - univerzální vstup / výstup: $\frac{1}{2}$ " F / $\frac{3}{4}$ " M
Hmotnost: 655 g
Rozměry s izolací (š x v x h): 140 x 115 x 85 mm

Údaje o autorizované osobě:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
autorizovaná osoba č. 227
Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21
IČO: 250 52 063

Certifikáty, protokoly:

Certifikát výrobku č. 227/C5/2025/0413 ze dne 28. 11. 2025
Protokol o certifikaci č. 227-P5-25-0413 ze dne 28. 11. 2025
Protokol o zkoušce č. A112/2025 ze dne 7. 11. 2025

Potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný a že jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.



Datum a místo vydání, jméno a funkce odpovědné osoby:

V Praze dne 28. 11. 2025


Mgr. Milan Březina
manažer jakosti

