

EU VYHLÁSENIE O ZHODE

Identifikačné údaje o výrobcovi:

REGULUS spol. s r.o.
Praha 4 - Modřany, Do Koutů 3/1897, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikačné údaje o tlakovom zariadení:

Termostatický ventil, typ: BVTS

menovitá svetlosť: DN 20
najvyšší dovolený tlak: 10 bar
skúšobný tlak: 16 bar
najvyššia/najnižšia povolená teplota TS: 110°C/6°C
objem: 0,032 l
skupina tekutiny/tekutina: 2/voda
kategória zariadenia: IV

Údaj o použitom spôsobe posúdenia zhody:

Zhoda bola posúdená podľa prílohy č. 1 písm. d) h) zákona č. 90/2016 Sb., o posudzovaní shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a dle ust. § 11 odst. 1 písm. d) bod 1. nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posudzovaní shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Odkaz na harmonizačné právne predpisy Únie:

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 90/2016 Sb., o posudzovaní shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posudzovaní shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh (Směrnice 2014/68/EU)

Odkaz na príslušné harmonizované normy:

EN 287-1:2006; EN ISO 10675-1:2014; EN ISO 5817:2008; EN ISO 23277:2010; EN 473:2009;
EN ISO 15614-1:2008; EN ISO 6520-1:2008; EN ISO 17638:2010; EN 10204:2005;
EN ISO 17637:2010; EN ISO 23278:2010; ČSN EN 14597:2013

Identifikačné údaje oznámeného subjektu:

TESYDO, s.r.o.
notifikovaná osoba ES č. 2378
Brno, Mariánské náměstí 617/1, PSČ 617 00
IČO: 269 62 969

Odkaz na Certifikát EU:

ES Certifikát č. 2378-073.740.2015 zo dňa 6. 2. 2015

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Dátum a miesto vydania, meno a funkcia zodpovednej osoby:

V Prahe dňa 19. 7. 2016

Mgr. Milan Březina

manažér kvality

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 PRAHA 4
(7)