



Stavební připravenost

pro vnitřní jednotku k jednofázovému tepelnému
čerpadlu RTC

RegulusHBOX



OBSAH



Požadavky na umístění v interiéru	3
Rozměrové schéma	4
Hydraulické zapojení	5
Elektrické připojení	6
Specifikace kabeláže	6
Schéma zapojení periférií MaR k RegulusHBOXu	7

■ Požadavky na umístění v interiéru

- RegulusHBOX instalujte výhradně ve vnitřních prostorech.
- Zajistěte, aby v místě instalace nemohla do RegulusHBOXu vniknout voda.
- Neinstalujte zařízení v prostorách s vanou nebo sprchou do zón 0, 1 a 2.
- Neinstalujte RegulusHBOX v místech, kde může dojít k zamrznutí.
- Neinstalujte zařízení v blízkosti agresivních, výbušných nebo hořlavých plynů, předmětů nebo látek.
- Dodržte minimální požadované odstupy od konstrukcí podle obrázku - RegulusHBOX je určen i pro zastavění do úzkých prostor.

Instalace s čerpadlovými skupinami

Instalace bez čerpadlových skupin (snížené prostory)



■ Instalace


RegulusHBOX dopravte na místo instalace ve svislé poloze. **Není dovoleno přepravovat RegulusHBOX ve vodorovné poloze.**

RegulusHBOX nainstalujte na rovnou podlahu s dostatečnou nosností - hmotnost RegulusHBOXu bez otopné vody je 148 kg, včetně otopné vody je 360 kg.

RegulusHBOX vyrovnejte ve svislém směru pomocí nastavitelných nožiček.



■ Rozměrové schéma



■ Hydraulické zapojení

Výstupy pro připojení potrubí jsou na horní straně RegulusHBOXu označeny příslušnými piktogramy.

- 1** - Vratná z otopného systému G 1" M 
- 2** - Výstupní do otopného systému G 1" M 
- 3** - Přívodní od tepelného čerpadla G 1" M 
- 4** - Vratná do tepelného čerpadla G 1" M 
- 5** - Teplá voda G 3/4" M 
- 6** - Bezpečnostní skupina ÚT G 1" M
- 7** - Pojistná sada SV s připojením přívodu
SV G 3/4" F 
- 8** - Odpadní potrubí od poj. ventilů hadice
DN 20 (ze zadní strany)
- 9** - Prostupy pro připojení volitelného
solárního modulu



■ Elektrické připojení

RegulusHBOX obsahuje dvě topná tělesa o celkovém výkonu 12 kW (2x6 kW) s postupným spínáním po 2 kW.

Elektrické údaje	
Napájení RegulusHBOX	3/N/PE ~ 400 / 230 V 50 Hz
Max. průřez přívodního vodiče	4 mm ²
Jmenovitý příkon RegulusHBOX	12,2 kW (bez připojení tepelného čerpadla)
Topná tělesa	2 x 6 kW (každé 3 x 2 kW - 230 V)
Elektrické krytí	IP20
Min. předřazený jistič pro RegulusHBOX	3 x 25 A char. B
Jistič pro tepelné čerpadlo	B 20A 1p
Jistič měření a regulace	B6A 1p


Přivedení kabelů

Pro elektrické připojení RegulusHBOXu je nutné sejmut horní přední kryt a pod ním umístěný kryt elektroinstalace.

Pro přívod kabelů slouží dva prostupy pod víkem RegulusHBOXu

Upozornění: přívodní napájecí kabel slouží nejen k napájení RegulusHBOXu, ale současně i k napájení tepelného čerpadla! V obvyklých podmínkách se doporučuje volit průřez měděných vodičů přívodního napájecího kabelu 4 mm².

Při připojování maximálního průřezu slané vodiče do přípojné svorkovnice nedoporučujeme používání dutinek. Na vodiče s menším průřezem (typicky čidla, PWM a pod.) jsou dutinky vhodné. Minimální délka odizolování 9 mm.




■ Specifikace kabeláže

Použití	Kabel
Napájení RegulusBOXu	CYKY 5Jx4
Napájení tepelného čerpadla RTC z RegulusBOXu	CYKY 3Jx4
Signál HDO z hl. rozvaděče, zónové ventily nebo jiné spotřebiče s připojením 2+N	CYKY 3Jx1,5
Oběhová čerpadla nebo jiné spotřebiče s připojením 1+PE+N	CYKY 3Jx1,5
Teplotní čidla venkovní a pokojová	JYTY 4Dx1 (1 pár jako rezerva)
Sběrnice CIB (pokojová jednotka, elektroměr, moduly apod.)	JYSTY 1x2x0,8
Komunikace s tepelným čerpadlem (kabel je součástí balení - 15 m)	LiYCY TP 4x2x0,5
Připojení RegulusBOXu k síti LAN	UTP Cat5e (nebo vyšší kategorie)

Upozornění: Uvedená kabeláž vhodná pro použití ve většině běžných instalací, nenahrazuje však kvalifikovaný návrh odborníka, který posoudí podmínky konkrétní instalace (jako jsou např. okolní teplota, délka a způsob uložení kabelů apod.)

■ Schéma zapojení periférií MaR k RegulusBOXu





REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz