

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o výrobcí:

REGULUS spol. s r.o.
Praha 4 - Modřany, Do Koutů 3/1897, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikační údaje o výrobku:

Ventil termostatický bezpečnostní DBV 2

Popis a určení výrobku:

Ventil termostatický bezpečnostní DBV 2 V otopných systémech se zdrojem tepla na tuhá paliva bez dochlazovacího výměníku jako ochrana zdroje tepla proti přehřátí.

Údaj o použitém způsobu posouzení shody:

Shoda byla posouzena dle ust. § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.
a dle ust. § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Odkaz na technické předpisy:

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na určené a ostatní technické normy:

ČSN EN 1490:2016; ČSN EN 1213:2001; ČSN 137100:1965; ČSN 130010:1990

Úplný soubor deklarovaných technických vlastností:

jmenovitá světlost: DN 20
připojení trubek: G $\frac{3}{4}$ " vnější
připojení zdroje tepla: R $\frac{3}{4}$ " vnější (kuželový)
min. průměr přípojného potrubí: DN 16
jmenovitý tlak: PN 6

max. pracovní tlak otopné kapaliny: 4 bar
max. pracovní tlak studené vody: 6 bar
max. pracovní teplota kapaliny: 110 °C
otevírací teplota ventilu: 97 ± 2 °C
Max. chladičí výkon*) (zdvih obou členů): 220 kW
Max. chladičí výkon*) (zdvih jednoho členu): 140 kW
 K_{vs} při teplotě 110 °C (zdvih obou členů): 2 m³/h
 K_{vs} při teplotě 110 °C (zdvih jednoho členu): 1,3 m³/h
Hmotnost: 0,70 kg

*) Při těchto parametrech chladičí vody před ventilem: tlak 2 bar, teplota 15 °C.

Údaje o autorizované osobě:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
autorizovaná osoba č. 227
Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21
IČO: 250 52 063

Certifikáty, protokoly:


Certifikát výrobku č. 227/C5/2025/0412 ze dne 28. 11. 2025
Protokol o certifikaci č. 227-P5-25-0412 ze dne 28. 11. 2025
Protokol o zkoušce č. A127/2025 ze dne 25. 11. 2025

Potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný a že jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.



Datum a místo vydání, jméno a funkce odpovědné osoby:

V Praze dne 28. 11. 2025


Mgr. Milan Březina
manažer jakosti

