

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o výrobcu:

REGULUS spol. s r.o.
Praha 4 - Modřany, Do Koutů 3/1897, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikační údaje o výrobku:

Ventil tlakový a teplovodní PTR

Popis a určení výrobku:

Ventil tlakový a teplovodní PTR slouží jako ochrana zásobníku teplé vody před překročením maximální pracovní teploty nebo tlaku

Údaj o použitém způsobu posouzení shody:

Shoda byla posouzena dle ust. § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.
a dle ust. § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Odkaz na technické předpisy:

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na určené a ostatní technické normy:

ČSN EN 1490:2016; ČSN EN 1213:2001; ČSN 137100:1965; ČSN 130010:1990

Úplný soubor deklarovaných technických vlastností:

max. pracovní tlak: 7; 10 bar
otevírací teplota ventilu: 92 ± 3 °C
výtokový součinitel: 0,54
průřez sedla ventilu: 95 mm²
připojovací rozměry: G ¾" M x G ¾" F
hmotnost: 160 g

Údaje o autorizované osobě:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
autorizovaná osoba č. 227
Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21
IČO: 250 52 063

Certifikáty, protokoly:


Certifikát výrobku č. 227/C5/2025/0410 ze dne 28. 11. 2025
Protokol o certifikaci č. 227-P5-25-0410 ze dne 28. 11. 2025
Protokol o zkoušce č. A125/2025 ze dne 25. 11. 2025
Protokol o zkoušce č. 39-18744/JP ze dne 19. 11. 2025

Potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný a že jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.



Datum a místo vydání, jméno a funkce odpovědné osoby:

V Praze dne 28. 11. 2025


Mgr. Milan Březina
manažer jakosti

