

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o výrobcu:

REGULUS spol. s r.o.
Praha 4 - Modřany, Do Koutů 1897/3, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikační údaje o výrobku:

Termostatické trojcestné ventily TSV

Popis a určení výrobku:

Termostatické ventily slouží k udržování minimální teploty vratné vody do kotle nebo jiného zdroje tepla na jmenovité teplotě.

Údaj o použitém způsobu posouzení shody:

Shoda byla posouzena dle ust. § 12 odst. 3 písm. b) d) zákona č. 22/1997 Sb.
a dle ust. § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na vybrané stavební výrobky

Odkaz na technické předpisy:

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na použité normy:

ČSN 137100:1988 Drobné armatury - Všeobecné technické předpisy

ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu jakosti - Požadavky

PN 03_1:2011 Technologický postup výroby termostatických trojcestných ventilů

Soubor deklarovaných technických vlastností:

otevírací teplota ventilu: od 45 °C do 70 °C (dle typu)
jmenovitá světlost: DN 25
připojovací rozměr: G 1" F
K_{vsZ} A do AB: 6,2 m³/h
K_{vsZ} B do AB: 4,4 m³/h
hmotnost: 0,77 kg

Údaje o autorizované osobě:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
autorizovaná osoba č. 227
Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21
IČO: 250 52 063

Certifikáty, protokoly:

Certifikát výrobku č. 227/C5/2012/0179 ze dne 11. 4. 2012
Protokol o certifikaci č. 227-P5-12-0179 ze dne 11. 4. 2012
Protokol o systému řízení výroby č. 227-KD-12-0178 ze dne 11. 4. 2012

Potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný a že jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Datum a místo vydání, jméno a funkce odpovědné osoby:

V Praze dne 31. 5. 2024


Mgr. Milan Březina
manažer jakosti

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 PRAHA 4
(7)