

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o výrobcí:

REGULUS spol. s r.o.
Praha 4 - Modřany, Do Koutů 1897/3, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikační údaje o výrobku:

Termostatické směšovací ventily Wmix

Popis a určení výrobku:

Termostatické směšovací ventily Wmix jsou určeny k použití v rozvodech teplé vody, kde udržují teplotu teplé vody na předepsané hodnotě. Ventily mají navíc funkci ochrany proti opaření. Varianty označené ZK mají zpětné ventily na vstupech.

Údaj o použitém způsobu posouzení shody:

Shoda byla posouzena dle ust. § 12 odst. 3 písm. b) d) zákona č. 22/1997 Sb.
a dle ust. § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na vybrané stavební výrobky

Odkaz na technické předpisy:

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku
s vodou a na úpravu vody
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a
četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na použité normy:

ČSN EN 1074-1:2011 Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření
zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 1074-5:2002 Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 5: Regulační armatury
ČSN EN 215:2004 Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty - Požadavky a metody
ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu jakosti - Požadavky

Soubor deklarovaných technických vlastností:

max. statický tlak: 10 bar
max. dynamický tlak: 5 bar
max. poměr tlaků na vstupních hrdlech: 2 : 1
nastavení teploty: 30 °C až 65 °C ± 2 °C (dle typu)
maximální teplota vody: stále 100 °C (krátkodobě 120 °C max. 20 sec)

Udaje o osobách podléjících se na posouzení shody:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
autorizovaná osoba č. 227
Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21
IČO: 250 52 063


Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
zkusební laboratoř Liberec
akreditovaná osoba č. 1387
Liberec, U Sila 1137, PSČ 463 11

Certifikáty, protokoly:


Certifikát výrobku č. 227/C5/2012/0408 ze dne 24. 9. 2012
Stavební technické osvědčení č. 227-STO-12-0408 ze dne 25. 7. 2012
Změna č. 1/22 stavebního technického osvědčení č. 227-STO-12-0408 ze dne 3. 8. 2022
Protokol o certifikaci č. 227-P5-12-0408 ze dne 24. 9. 2012
Protokol o zkoušce č. PBU 27/2012 ze dne 20. 6. 2012

Potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný a že jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Datum a místo vydání, jméno a funkce odpovědné osoby:


Mgr. Milan Březina

V Praze dne 31. 5. 2024


REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
14300 Praha 4
(7)

manažer jakosti

Mgr. Milan Březina