

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o výrobcí:

REGULUS spol. s r.o.
Praha 4 - Modřany, Do Koutů 3/1897, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikační údaje o výrobku:

Filtr s magnetem FILTERMAG PK-C



Popis a určení výrobku:

Odstraňuje nečistoty z pracovní kapaliny pomocí magnetu a nerezového filtračního sítka a prodlužuje tak životnost komponent otopného systému, zejména kondenzačních kotlů i jiných zdrojů tepla.

Údaj o použitém způsobu posouzení shody:

Shoda byla posouzena dle ust. § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.
a dle ust. § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
vybrané stavební výrobky.

Odkaz na technické předpisy:

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na určené normy:

ČSN EN 13443-1+A1:2008; ČSN EN 13443-2+A1:2008;
ČSN 133060-2:1978; ČSN 137100:1963; ČSN 130010:1989; ČSN EN ISO 9001:2016

Úplný soubor deklarovaných technických vlastností výrobku:

Maximální pracovní tlak: 3 bar
Rozsah pracovních teplot: 4 – 90 °C
Indukce magnetu: 0,6 T (6000 Gs)
Velikost oka filtračního sítka: 0,5 mm
Připojovací rozměry: G ¾" M x G ¾" Fu

Údaje o autorizované osobě:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
autorizovaná osoba č. 227
Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 00
IČO: 250 52 063

Certifikáty, protokoly:

Protokol o posouzení shody č. 227-P7-25-0367 ze dne 26. 11. 2025 s platností do 25. 11. 2028

Potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný a že jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Datum a místo vydání, jméno a funkce odpovědné osoby:

V Praze dne 26. 11. 2025



Mgr. Milan Březina
manažer jakosti

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4